

**УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ногай эл»,  
ВрИО Заведующей Солтановой М.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Анварова А.М. Отделение надзорной деятельности и про- № 24  
филактической работы № 7 по г. Южно-  
Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа ГПН)

от « 26 » февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 11 » 04 2018 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 11 » 04 2018

Проведена проверка

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Ногайский район, с. Терекли-мектеб, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ногай эл»,

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

ВрИО Заведующей Солтановой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	сти, требования которого (-ых) нарушены ( п.63 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»)	20.05.2018 г	
2	Руководителем организации обеспечить перед началом отопительного сезона проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи	(п. 82 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»)	20.05.2018 г	
3	При эксплуатации котельной и других теплопроводящих установок не допускать к работе лиц, не прошедших специальное обучение и не получивших соответствующие квалификационные удостоверения	(п. 83 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»)	20.05.2018 г	
4	Произвести проверку состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердака	(постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме» п.31)	20.05.2018 г	
5	Объект защиты обеспечить огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	(п. 70 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»).	20.05.2018 г	
6	Руководителю организации обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет первичных средств пожаротушения вести в журнале произвольной формы (завести журнал учета огнетушителей).	(п.478 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»)	20.05.2018 г	
7	Организовать обучение мерам пожарной безопасности осуществляемое в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	(п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	20.05.2018 г	
8	Оборудовать здание системой пожарной сигнализации, обеспечиваю-	(п. 7 ст. 83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Тех-	20.05.2018 г	

	щей подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальное выносное устройство оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	нический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
9	В здании объекта обеспечить наличие поэтажных планов эвакуации при пожаре	(п. 7 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	20.05.2018 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2018 г

(квартал, месяц).

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«12» 04 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



ВрИО Заведующей Солтанова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 8 22 39-99-99**